



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-171 (7)
Гр. Плевен, 06.02. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, във връзка с постъпило Заявление вх. № PP-02-171/ 12.05.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискванията се по чл.60 от ЗВ данни и документи и съобщение изх. № PP-02-171/ 10.01.2023г., , което е обявено на интернет страницата на БДДР на 10.01.2023г. и на информационното табло за обяви в сградата на община Самоков на 13.01.2023г., в което е установена очевидна фактическа грешка в т.б. „Проектни параметри на водовземането: Максимално допустимо експлоатационно понижение“, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Промислено водоснабдяване.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Самоковска долина с код BG1G000000NQ031.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № PP-02-171/ 12.05.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – Пластимо – Самоков“. Съгласно писмо изх. № 15208-7861/ 02.12.2020 г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № PP-02-171-(1)/08.02.2022г. БДДР е изисквала допълнителна информация по преписката, която заявителят е представил с писмо вх. № PP-02-171-(2)/06.04.2022г. Допълнително с писмо вх. № PP-02-171-(3)/18.11.2022г. във връзка с промяна целите на водовземан, заявителят е представил коригирано заявление за издаване на разрешително и нова обосновка на необходимите водни количества.

Извършена е проверка на 29.12.2022г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с писмо изх. № 22255532204768859/ 29.12.2022г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които се прилагат до приемането на актуализирани планове

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК – Пластимо – Самоков“

Тръбният кладенец е с дълбочина 40,00 м. Сондирано е с диаметър Ø444 в интервала 0,00 – 40,00 м. Обсаждането е изпълнено от етернитови тръби с външен диаметър Ø250 mm. Филтърните участъци са разположени в интервала от 24,00 до 36,00 м. Задтръбното пространство в интервала 2,00 – 40,00 м е запълнено с гравийна засипка. В интервала от 0,00 до 2,00 м е изпълнен глинест тампонаж.

На устието на кладенеца е изградена бетонов шахта с размери 3,20/4,30/1,50 м, върху която е изградена панелна постройка, която се заключва.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа „Omnigena“ модел 4R-10-14D с дебит 1,3 l/s спусната на дълбочина 38 м от терена.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор № 65231.901.7, област София, община Самоков, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Софийско шосе № 13, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За химическата и каучуковата промишленост, площ 86643 кв. м, стар номер 3531, квартал 312, парцел II.

Тръбен кладенец „ТК – Пластимо – Самоков“

Координати WGS 1984 географски

N - 42°20'49.99"; E - 23°32'54.85"

Координатна система БГС 2005г.

X - 4692062.86 м, Y - 339226.95 м, Z - 927.00 м

5. Обект на водоснабдяване: За промишлено водоснабдяване – производство на пара за обезпечаване процеса на изготвяне на изделия предназначени за топлоизолация от експандиран полистирен (EPS) в ПИ с идентификатор № 65231.901.7, ул. Софийско шосе № 13, гр. Самоков, община Самоков, област София, стар номер 3531, квартал 312, парцел II);

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 1,0 л/сек;

Максимален дебит на черпене: 1,3 л/сек в рамките на 18 часа и 30 мин дневно;

Годишно водно количество: 31536 м³/годишно;

Минимално необходимо водно количество: 15820 м³/годишно;

Статично водно ниво: 1,50 м, кота СВН – 925,5 м;

Максимално допустимо експлоатационно понижение: 14,08 м до дълбочина на водното ниво 15,58 от терена, определено при максимален дебит на помпата 1,30 л/сек.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg



а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;


- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА

Директор на Б



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

